



- Tingmärgid:
- 16A Jõu pesa, 380V, IP44, PE-kontaktiga, pindpaigaldus
 - Kombi pesa, 380V+230V, IP44, PE-kontaktiga, pindpaigaldus
 - Pistikupesa, 1-ne, PE-kontaktiga, pindpaigaldus
 - Pistikupesa, 1-ne, PE-kontaktiga, pindpaigaldus
 - Pistikupesa, 1-ne, PE-kontaktiga, pindpaigaldus
 - Pistikupesa, 2-ne, PE-kontaktiga, pindpaigaldus
 - Pistikupesa, 1-ne, PE-kontaktiga, süvispaigaldus
 - Pistikupesa, 2-ne, PE-kontaktiga, süvispaigaldus
 - Pistikupesa, 3-ne, PE-kontaktiga, süvispaigaldus
 - Pistikupesa, 4-ne, PE-kontaktiga, süvispaigaldus
 - Pistikupesa, 1-ne, PE-kontaktiga, süvispaigaldus
 - Pistikupesa, 2-ne, PE-kontaktiga, süvispaigaldus
 - Pistikupesa, 2-ne, PE-kontaktiga, karbis

- Elektrikesise juhtpuit
- Seadmekarbis vertiaalselt
- Seadmekarbis horisontaalselt
- Harutoos
- Toitekaabli otsi seadme ühendamiseks
- Turvavälili 1F/3F

Märkused:
 Töökohtade pistikupesad kontoris paigaldada kaablikarbikutesse 0,9m pörandast.
 Töökohtade pistikupesad laboris paigaldada kaablikarbikutesse 1,1m pörandast.
 Pistikupesad, milledele pole juurde märgitud paigalduskõrgusi paigaldada omeruumides 0,3m ja tootmis ja tehnilistesruumides 1,2m kõrgusele.

Ringtee 88 51013 Tartu 736 2962
 736 0964 rantele@rantele.ee
 MTR reg.nr. EI10273974-0001

Tellijä: KRC EHTUS OÜ

Objekt: TÕ SPORDIHOONE JUURDEEHTUS JA OSALINE REKONSTRUEERIMINE, UJULA TN.4, TARTU LINN, TARTUMAA

Joonis: Elektriseadmete paigalduse plaan I korrusel

07.03.2018

Toopjekt

1:100/A1

Joonis nr. EP-4

Too nr. R-18-006